

**Отчет о выполнении производственной программы  
в сфере водоотведения и очистки сточных вод, утвержденной приказом РЭК-  
департамента**

**Муниципальное унитарное предприятие МО г. Горячий Ключ  
«Водоканал»**

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

**353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина 196**

(местонахождение организации)

**УЖГХ муниципального образования г. Горячий Ключ**

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

**353290, г. Горячий Ключ, ул. Ленина**

(местонахождение органа регулирования)

**с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года**

(отчетный период производственной программы)

**Раздел 1. Баланс водоотведения**

№ п/п	Показатели производственной дея- тельности	Ед. изм.	Плановая ве- личина пока- зателя на от- четный пери- од	Фактическая величина по- казателя за отчетный пе- риод
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
2.	Объем отведенных сточных вод, про- пущенный через очистные сооруже- ния	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
3.	Объем отведенных стоков, передан- ный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
3.1.		тыс. м <sup>3</sup>	0	0
3.2.		тыс. м <sup>3</sup>	0	0
4.	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и ад- министративных объектов	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.1.	Объем сточных вод, принятых у або- нентов	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.1.1.	В пределах норматива по объему	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.1.2.	Сверх норматива по объему	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.2.	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод		1194,89	1369,94
5.2.1.	Жидких бытовых отходов	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.2.2.	Поверхностных сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.2.3.	Сточных вод, отводимых от абонен- тов в отношении которых не устанав- ливаются нормативы по составу сто- ков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.2.4.	Сточных вод, отводимых от абонен- тов в отношении которых установлены нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м <sup>3</sup>	0	0

	ваются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов			
5.2.5.	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.3.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.3.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.3.1.1.	Организация 1	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.3.1.2.	Организация 2	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.3.1.3.	Организация 3	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
5.3.2.	От собственных абонентов	тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94
5.3.2.1.	Население по приборам учета	тыс. м <sup>3</sup>	833,03	672,63
5.3.2.2.	Население по нормативам потребления	тыс. м <sup>3</sup>	60,50	137,80
5.3.2.3.	Бюджетные потребители	тыс. м <sup>3</sup>	35	66,43
5.3.2.4.	Прочие потребители	тыс. м <sup>3</sup>	266,36	493,08
6.	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
7.	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м <sup>3</sup>	0	0
8.	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	104,07	109

**Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод**

№ п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб.	Причина отклонения финансовых потребностей	График реализации мероприятий		
		План в утвержденной производственной программе	Факт			Плановая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
<b>Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой</b>								
1	Текущий ремонт							
1.1.	Замена участка канализационного напорного коллектора от КНС до очистных сооружений в пос. Приреченский (65 м.)	68,57	-	-68,57		01.01.2023	31.12.2023	
1.2.	Ремонт канализационных колодцев ул. Герлена, № 60 пос. Приреченский перед КНС	10,80	-	-10,8		01.01.2023	31.12.2023	
	Итого по текущему ремонту	79,37	-	-79,37				
2	Капитальный ремонт	-	-	-		-	-	-
	Итого по капитальному ремонту	-	-	-		-	-	-
3	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений	-	-	-		-	-	-
	Итого	-	-	-		-	-	-
<b>Выполнение мероприятий, не предусмотренных утвержденной производственной программой</b>								
4	Текущий ремонт	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Гоголя, 28	4,20	+4,20	+4,20	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.06.2023
4.2	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Сосновая, 20	8,54	+8,54	+8,54	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.06.2023
4.3	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Ярославского, 102 А-Г	4,69	+4,69	+4,69	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.06.2023

4.4	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Коммунистическая, 11	-	5,03	+5,03	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.05.2023
4.5	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ по ул. Радищева, 13А	-	5,03	+5,03	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.05.2023
4.6	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ, пос. Приреченский, ул. Шоссейная, 8-22	-	5,80	+5,80	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.04.2023	30.04.2023
4.7	Ремонт канализационного колодца г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 22	-	4,20	+4,20	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.05.2023
	Итого по текущему ремонту	-	37,49	+37,49	-	-	-	-	-
5	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Ремонт канализационного коллектора г. Горячий Ключ, ул. Дубравы, 8	-	5,52	+5,52	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.05.2023	31.05.2023
5.2.	Ремонт канализационного коллектиора г. Горячий Ключ, пос. Первомайский, ул. Терешковой, 18 и ул. Дубравы, 8	-	11,00	+11,00	Выполнение внеплановых работ вследствие значительного износа сетей водоотведения	01.01.2023	31.12.2023	01.03.2023	31.03.2023
	Итого по капитальному ремонту	-	16,52	+16,52	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по ремонту	79,37	54,01						

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

#### **Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**

6

**Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения**

Наименование показателя	Плановые значения показателя	Фактические значения показателей	Причина отклонений
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % <sup>5</sup>	0	0	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м <sup>3</sup>	0	0	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м <sup>3</sup>	0	0	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м <sup>3</sup>	0	0	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м <sup>3</sup>	0	0	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	2,47	0	Произведен ремонт на очистных сооружениях. Повысилась эффективность очистки сточных вод
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	9	0	Произведен ремонт на очистных сооружениях. Повысилась эффективность очистки сточных вод
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	365	365	-
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	0	0	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	0	0	-

5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	23,4	8,17	Актуализация схемы водоотведения на 2021 год.
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	1012	832	Значительные засоры сетей водоотведения.
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	41,2	101,87	Актуализация схемы водоотведения на 2021 год.
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м <sup>3</sup>	0	0	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0	0	-
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м <sup>3</sup>	0	0	-
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м <sup>3</sup>	1,172	1,03	Замена насосов
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1400,72	1413,57	Вследствие увеличения объема отведенных сточных вод
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м <sup>3</sup>	1194,89	1369,94	Из-за несвоевременной проверки приборов учета и подключением новых абонентов

Заместитель директора МУП МО  
г. Горячий Ключ «Водоканал»

А.А. Осипов