



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2025 № 1333
г. Горячий Ключ

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 21 апреля 2000 г. № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации», в целях своевременного и организованного введения ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (приложение).

2. Отделу информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (Манасян Е.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края в сети «Интернет».


3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Горячий Ключ, курирующего вопросы жилищно-коммунального

хозяйства.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города Горячий Ключ

К.Я. Перенижко



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
муниципальный округ
город Горячий Ключ
Краснодарского края
от 10.04.2025 № 1333

ПОЛОЖЕНИЕ
о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления тепловой энергии (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности или топлива в системе теплоснабжения на осенне-зимний период (далее – график) (приложение).

1.2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии, и подкачивающих насосов на тепловой сети;

повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

1.3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, произошедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (далее - Администрация г. Горячий Ключ).

1.4. Графики разрабатываются теплоснабжающими организациями на 1 год с начала отопительного периода.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничения и аварийного отключения, вносятся в договор теплоснабжения.

1.5. Графики ограничений и аварийного отключения потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению Администрации г. Горячий Ключ.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и аварийного отключения потребителей с последующим в течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

1.6. На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель, при наличии технической возможности, может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

1.7. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями графиков аварийных ограничений.

1.8. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения Администрацию г. Горячий Ключ в течение 1 суток со дня их введения.

2. Требования к составлению графиков аварийного ограничения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

2.1. Графики ограничения и аварийного отключения потребителей при

возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения составляются по каждому теплоисточнику отдельно и действуют на период с 15 сентября текущего года до 15 сентября следующего года.

Разработанные графики согласовываются с Администрацией г. Горячий Ключ, утверждаются руководителем теплоснабжающей организации и доводятся письменно потребителю не позднее 1 сентября текущего года.

2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей не включаются:

производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;

школы, детские дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков.

2.4. Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения. Нагрузка аварийной и технологической брони определяется отдельно.

3. Технологическая и аварийная бронь теплоснабжения

3.1. Технологическая бронь теплоснабжения - минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства, с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих теплоустановок.

3.2. Аварийная бронь теплоснабжения - минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоты, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.3. При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения, пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца при введении ограничений и отключений потребителей теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

3.4. При письменном отказе потребителя от составления актов аварийной и технологической брони теплоснабжения в месячный срок в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением в графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности включаются теплоустановки потребителя с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.

3.5. В примечании к графикам ограничения указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок ввода графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. При введении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии ответственные лица дежурных диспетчерских служб теплоснабжающих организаций информируют потребителей, дежурного ЕДДС МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – ЕДДС), Администрацию г. Горячий Ключ не позднее 12 часов до начала их реализации.

4.2. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения теплоснабжения сообщение о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения и/или отключения передается дежурному ЕДДС и Администрации г. Горячий Ключ с последующим в течение 2 часов оповещением потребителей.

4.3. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно с последующим извещением потребителей и дежурного ЕДДС о причинах отключения в течение 2 часов.

4.4. В случае выхода на длительное время (аварии) из строя основного оборудования котельной, участков тепловых сетей график аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности заменяется графиком ограничения на ту же величину.

4.5. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков теплоснабжающая организация немедленно информирует дежурного ЕДДС и Администрацию г. Горячий Ключ.

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

5.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснабжающая организация.

5.2. Теплоснабжающая организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за своевременность введения в действие графиков, обязана в установленные сроки сообщить потребителям тепловой энергии о заданных объемах мощности и обеспечить выполнение графиков аварийных ограничений.

5.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность графиков и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничения теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

6.1. Потребители тепловой энергии несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

6.2. Потребители тепловой энергии обязаны:

обеспечить прием от теплоснабжающих, теплосетевых организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;


обеспечить безотлагательное выполнение законных требований теплоснабжающих, теплосетевых организаций при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих, теплосетевых организаций ко всем теплоустановкам, индивидуальным тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

обеспечить в соответствии с двусторонним актом схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

6.3 Потребители тепловой энергии имеют право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Начальник управления жизнеобеспечения
городского хозяйства администрации
муниципального образования муниципальный округ
город Горячий Ключ Краснодарского края



В.Н. Черный

Приложение
к положению о графиках аварийного
ограничения режимов потребления
тепловой энергии потребителей и
ограничения, прекращения подачи
тепловой энергии при возникновении
(угрозе возникновения) аварийных
ситуаций в системе теплоснабжения
муниципального образования муни-
ципальный округ город Горячий
Ключ Краснодарского края

(форма)

«Согласовано»

Начальник управления жизнеобеспечения
городского хозяйства администрации
муниципального образования
муниципальный округ
город Горячий Ключ

«Утверждаю»

Директор _____
(наименование ТСО)


(подпись) _____ (ФИО)
« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (ФИО)
« ____ » _____ 20 ____ г.

График
ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии
при недостатке тепловой мощности или топлива в системе
теплоснабжения на осенне-зимний период

Теплоисточник, потребитель	Разрешаю- щий дого- ворной максимум	Суточный полезный отпуск	Аварийная бронь	Техноло- гическая бронь	Номер очереди и величина снимаемой нагрузки	Ф.И.О., долж- ность, телефон оперативного персонала, потребителя, ответственного за введение ограниче- ний

Начальник управления жизнеобеспечения
городского хозяйства администрации
муниципального образования муниципальный округ
город Горячий Ключ Краснодарского края


В.Н. Черный